

BROJ: U1-PUG-355/16
Đurđevac, 23.08.2016.

SELSKO KOMUNALNO DRUŠTVO MOLVE d.o.o.
Trg kralja Tomislava 32
48327 Molve

Predmet: Energetski uvjeti

Prema zahtjevu gore navedenih investitora od 19.08.2016, za zahvat u prostoru: izgradnja poslovne građevine – uredsko – skladišni prostor za potrebe komunalnog društva, koja se planira izgraditi na k.č.br. 4469/1 k.o. Molve, u Molvama, dajemo slijedeće uvjete:

Uz česticu postoji plinovod profila PEHD d63 prema shemi iz priloga. Tlak plina u plinskoj mreži je 2 bara.

Prema zahtjevu za izdavanje energetskih uvjeta definiraju se slijedeći podatci:

- Priključni vod se izvodi od plinske PEHD cijevi profila d25 SDR11
- Priključni vod zavaruje se na plinovod upotrebom PEHD elektro obujmice
- Prema iskazanim potrebama predvidjeti će se ugradnja plinomjera G4 DN25 s mehaničkom temperaturnom korekcijom, a regulator plina poput Elster M2R
- MRS se postavlja u samostojećoj kutiji 2 m od regulacijske linije tako da mu je moguće pristupiti s kolnog ulaza
- Uz postojeći priključak ne smiju se saditi biljke velikog korijena niti stabla na udaljenosti manjoj od 3 m'.
- Svi prekopi i saniranje terena na javnoj površini izvesti će se prema uvjetima Općine.

Izradu priključnog voda može se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima ovlaštenje ODS-a (Komunalija-plin d.o.o. Đurđevac) ili će priključak izraditi ODS.

Plinsku instalaciju potrebno je projektirati i izvesti prema pravilima struke. Plinsku instalaciju može izraditi samo ovlaštena plinoinstalater (ovlaštenje Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac).

Energetski uvjeti važe dvije godine od dana izdavanja.

Zahtjevom su definiran tarifni model TM3, priključenje 2 plinska trošila ukupne snage 36 kW (3,9 m3/h) i ukupna godišnja potrošnja plina od ~25.930 kWh godišnje (2.800m3/god).

Projektant je dužan u strojarskom dijelu projektne dokumentacije uvažiti naše uvjete, uvezati ih u projekt sa svim potrebnim detaljima i dati projektno rješenje na Potvrdu prije izdavanja akta o građenju.

Referent održavanja distributivne mreže:

Zoran Rendula, ing. str.



Direktor:

Tomislav Kolarić dipl.oec.



KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.

Napomena: Podnositelj zahtjeva kojem je odbijen zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta ili je nezadovoljan uvjetima iz izdanih energetskih uvjeta ima pravo izjaviti žalbu HERA-i. Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana primitka rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta ili rješenja kojim se izdaju energetski uvjeti. Odluka HERA-e o žalbi je izvršna, a nezadovoljna strana može protiv odluke Agencije pokrenuti upravni spor.